

URBITOR Sp. z o.o.
ul. Chrobrego 105/107
87-100 Toruń
tel. (56) 669 43 01 ; fax (56) 660 48 20
e-mail : sekretariat@urbitor.pl

Toruń, dnia 6 marca 2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowaną realizacją montażu klimatyzatorów w budynku administracyjnym Urbitor Spółka z o.o. jako Zamawiający zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na *Dostawę i montaż klimatyzatorów typu SPLIT*

1. Opis przedmiotu zamówienia.

OPIS ZADANIA:

W ramach przebudowy budynku przy ul. Sz. Chełmińska 27 w Toruniu na potrzeby administracyjne Zamawiający przewiduje wymianę i zakup nowych urządzeń klimatyzacyjnych wraz ich montażem i demontażem.

Planuje się montaż urządzeń klimatyzacyjnych w adaptowanych pomieszczeniach biurowych w kondygnacji parterowej i I piętra w budynku 2-kondygnacyjnym, z dachem płaskim. Jednostki zewnętrzne mają być zamontowane na dachu budynku, bez ingerencji w poszycie dachu.

W ramach prac budowlanych należy przewidzieć przejścia (przekucia) przez ściany, strop i stropodach budynku. W budynku znajdują się sufity podwieszane. Odprowadzenie skroplin do istniejącej kanalizacji lub na zewnątrz w przypadku braku takiej możliwości.

Przewiduje się montaż klimatyzatorów w n/w pomieszczeniach, zgodnie z załączonymi rzutami budynku – załączniki nr 1-7

Parter

Pom. 04 (53,0m² / do 10 os.)

Pom. 06 (13,0m² / 1 os.)

Pom. 07 (12,0m² / 1 os.)

Pom. 08 (11,0m² / 1 os.)

Pom. 09 (19,5m² / 2 os.)

Pom. 11 (12,0m² / 1 os.)

Pom. 10 (12,0m² / 1 os.)

Piętro

Pom. 01 (19,5m² / 2 os.)

Pom. 02 (20,5m² / 2 os.)

Pom. 03 (11,5m² / 1 os.)

SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ:

Parter

Klimatyzator (jedn. wewn.+zewn.);

5 x 2,5kW

3 x 3,5 kW

Piętro

Klimatyzator (jedn. wewn.+zewn.);

1 x 2,5kW

2 x 3,5 kW

Wykonawca zaprojektuje (projekt budowlany i wykonawczy) i wykona w uzgodnieniu z Zamawiającym 11 szt. klimatyzatorów zgodnie z n/w wymaganiami;

- klimatyzatory dostosowane do wielkości pomieszczenia i ilości osób, zgodnie z przepisami i normami
- pompka do skroplin (wys. podnoszenia do 8m)
- korytka stalowe 0,07mm
- korytka PVC
- izolacja termiczna rur w osłonie zbrojonej (taśma)
- rury miedziane w izolacji termicznej
- przewody komunikacyjne pomiędzy jednostkami
- instalacja elektryczna związana wraz z zabezpieczeniami prądowymi (8-10kW)

WYTYCZNE i UWARUNKOWANIA MONTAZOWE:

- > Osoby wykonujące instalację montażu i demontażu klimatyzacji powinny posiadać ważny „certyfikat przedsiębiorstwa” zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych wraz z późniejszymi zmianami oraz znajdować się na liście osób prowadzoną przez Urząd dozoru Technicznego;
- > Na nowo instalowane urządzenia oferowanej firmy również niezbędna jest autoryzacja producenta dla firmy instalującej do montażu;
- > Personel wykonujący montaż musi posiadać uprawnienia F-gazowe kategorii I zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. wraz z późniejszymi zmianami (przynajmniej jeden z pracowników);
- > Montaż musi zostać zakończony odpowiednimi protokołami zgodnie z ustawą i rozporządzeniami ustawy F-gazowej z dnia 12 lipca 2017 r.;
- > Wszystkie prace montażowe powyżej w 2 m wykonać z wykorzystaniem podestu ruchomego;
- > Firma po wykonaniu zadania dokona uruchomienia urządzeń i przekaże protokołem wraz z wymaganą dokumentacją techniczną, certyfikatami, aprobatami i gwarancją na urządzenia i montaż gotową i sprawną instalację.

2. Informacja o możliwości składania oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3. Informacja o możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

4. Termin związania ofertą.

Zamawiający ustala termin związania ofertą na 30 dni licząc od terminu składania ofert.

5. Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający ustala termin wykonania zamówienia na okres **od dnia 18 marca 2019 r. do dnia 26 marca 2019r.**

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie ofert :

1. Cena – 100%

7. Informacje dotyczące wykluczenia wykonawców:

- a) złożenie oferty po terminie,
- b) brak podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.

8. Wymagania i warunki Zamawiającego

- a) Do oferty musi być dołączony wypełniony i podpisany formularz ofertowy- załącznik nr 8
- b) Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, ale również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
- c) Niniejsze zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyn oraz bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
- d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie.
- e) Zamawiający wymaga 24 miesięcznej gwarancji na całość zamówienia. W okresie gwarancji Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia realizacji usługi polegającej na usuwaniu usterek w terminie do 7 dni od daty pisemnego jej zgłoszenia Wykonawcy.

9. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółki ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń. Dopuszcza się możliwość składania ofert pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@urbitor.pl. W przypadku składania oferty w wersji papierowej na kopercie proszę umieścić napis :

„Postępowanie ofertowe na dostawę i montaż klimatyzatorów typu SPLIT”

Ofertę (formularz ofertowy w załączeniu) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2019 roku do godz. 10.00 .

Załączniki:

1-7) rzuty

8) Formularz ofertowy

Prezes
Zarządu Urbitor Sp. z o. o.
Wojciech Świtalski